

Zestawienie elementów SSP/Bosch:

L.p.	Parametry Techniczne	Ilość
<b>Centrala i elementy pętlowe</b>		
1.	Centrala pożarowa FPA 5000 firmy BOSCH z drukarką	2
2.	Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki	150
4.	Czujka FAP-425-O-R	66
5.	Czujka FAP-425-OT-R	566
6.	FMC-210-DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe	59
7.	ROP FMC-210-DM-G-R zewnętrzny	30
8.	FLM-420-RLV8-S Moduł przekaźników niskonapięciowych	31
9.	FLM-420-I8R1-S8-wejście wy moduł interfejsu z wyjściem przekaźnikowym	30
10.	Moduł wyjść przekaźników wysokonapięciowych	51
11.	Moduł 2 wejść	7
12.	Moduł wyjść przekaźnikowych 1	14
15.	Zasilacz urządzeń pożarowych 24V 5A (2x18Ah)	6
<b>Oddymianie</b>		
1.	Centrala oddymiania w obudowie stalowej	5
3.	Przycisk oddymiania	10
4.	Naped drzwiowy	6
<b>System zamknięć ogniowych</b>		
1.	Centrala zamknięć ogniowych	11
2.	Trzymacz	11